

足寄町学校教育施設の耐震診断結果及び耐震化対応について

学校施設は、児童生徒等が一日の大半を過ごす活動の場であり、非常災害時には地域住民の応急避難場所としての役割も果たすことから、その安全確保は極めて重要です。

耐震診断を必要とする建物は、昭和 56 年以前に建設された建物で、非木造で 2 階建て以上または延床面積 200 m²超の建物対象となり、棟ごとに耐震診断を実施します。用語についてですが、耐震指標は「I s」値で表記します。耐震一次診断とは簡易的な診断で、I s 値 0. 9、耐震二次診断とは精密な診断で I s 値 0. 7 が基準値となります。耐震二次診断のほうがより精密な測定となるので、両方の診断を実施している場合は、耐震二次診断結果の数値を採用します。耐震二次診断において I s 値 0. 7 未満となれば、国の補助を受け耐震改修工事、改築工事を実施することになります。

本町においても、学校教育施設の耐震化を計画的に進めており、平成 20 年度は足寄小学校屋内運動場を改築し、平成 21 年度は足寄小学校一部校舎を改築しています。平成 22 年度においては、耐震基準を満たしていない全小学校校舎、屋内体育館の耐震補強工事を実施しました。足寄中学校においては、屋内体育館を改築し、校舎については平成 24 年度改築事業計画しています。引き続き、足寄町総合計画に基づき計画的に学校教育施設の耐震化を進めていく予定でありますので、ご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。

平成 23 年 4 月 15 日

足寄町教育委員会

		耐震一次診断 Is値	耐震二次診断 Is値	適用
足寄小学校	校舎	0.369	0.39	平成22年度改修工事实施済み
	屋内運動場			平成20年度改築
大嘗地小学校	校舎	0.574	0.84	基準を満たしているため補強工事の必要なし
	屋内運動場		0.13	平成22年度改修工事实施済み
芽登小学校	校舎	0.328	0.44	平成22年度改修工事实施済み
	屋内運動場			昭和56年以降の建設のため対象外
螺湾小学校	校舎	0.251	0.6	平成22年度改修工事实施済み
	屋内運動場		0.1	平成22年度改修工事实施済み
足寄中学校	校舎	0.328~0.755	0.82	※耐震二次診断は特別支援学級棟 平成24年度改築予定
	屋内運動場		0.24	平成22年度改築